

STAV REKLAMACÍ V JEDNOTKÁCH VLASTNÍKŮ BYTOVÉHO DOMU  
Dobronická 986/35, Praha 4

Počet závd	Číslo bytu	Majitel bytu/zastoupení	Uživatel/zastupce bytu	telefon	email	Datum přijetí reklamace	datum uplnění na zhoštění	Datum mštnho štření	Datum odstrnění závdý	Předmět reklamace
1	703	Májitel bytu/zastoupení							16.11.2012	497 - prasklina prahu vstupních dveří
2	703	Blanka Popelková							16.11.2012	499 - vadně osazené kování vstupních dveří
3	412	Blanka Popelková								prasklá zeď v obyvacím pokoji
4	403	Jan Hora	Sfihavka	723 888 972		7.2.2013	7.2.2013	10.1.2013	25.1.2013	524 - prasklina obvodě zdi - opraveno zednickým zakšlením a výmalbou
5	804	Václav Málek				7.3.2013	7.3.2013	8.3.2013		špatně položená dlažba na terase, svislé kusy dlažeb jsou volně, bez přichycení ke zdi, vodorovná dlažba je nadvěšovaná
6	804	Václav Málek				17.3.2013	17.3.2013	17.3.2013		V interieru se drojí omítka a mraha stropních překladi
7	613	Jan Horváth				17.3.2013	17.3.2013	17.3.2013		Jeden radiátor v ramních hodinách neuvěřitelně vibruje a vydává klapavý zvuk
8	613	Jan Horváth								492 - neotřeská žlab
9	802	Jana Holubová						10.1.2013		515 - zavírání dveří
10	802	Jana Holubová						10.1.2013		516 - nečtení dveře na balkon
11	802	Jana Holubová						10.1.2013		517 - prasklina v kuchyni
12	802	Jana Holubová						10.1.2013		518 - prasklina v koupelně
13	802	Jana Holubová						10.1.2013		519 - prasklina v ložnici
14	802	Jana Holubová						10.1.2013		520 - vadná sprchová hadice
15	802	Jana Holubová						10.1.2013		521 - vadná elektroinstalace
16	802	Jana Holubová						10.1.2013		522 - nelze zavřít dveře v kuchyni
17	802	Jana Holubová						10.1.2013		523 - odlouplé listy na podlaze
18	203	Renata Mikešová				12.6.2013	12.6.2013	12.6.2013		praskliny na zdech v koupelně a pokoji
19	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		538 - Při dešti prosakuje do místnosti voda z terasy, která se nachází nad bytem 513
20	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Dvě zásuvky 220 v jsou nefunkční
21	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Ve dvou světlých žárovkách po zhasnutí stále bliká v cca dvouvteřinových intervalech
22	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Dva přepínače světel nemají správnou funkci
23	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Prasklina podél obložek dveří
24	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Prasklina ve stěně v koupelně
25	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Křídlo jednoho okna klade značný odpor při otevírání
26	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		Nefunkční interkom (domácí telefon) mezi bytem a vchodem do domu, kdy ve sluchátku v bytě nelze slyšet osobu, která mluví do mikrofonu u vchodu do budovy.
27	513	Miroslav Hájek				19.3.2013	19.3.2013	19.3.2013		U jednoho radiátoru byl zjištěn útek topné vody na laminátovou podlahu - Pozor! Hrozí invale poškození podlahy!
28	806	Genadyj Pridgornyy								rezavé šrouby na tks balkonu
29	801	Ondřej Vítek						27.6.2013		vchodové dveře bytu lze těžko dovírat/otevřít. Dřinou o zábrubě a nelze je jakkoliv již seřít.
30	804	Málek Václav		603 336 520 723 311 912	malek.vaclav@centrum.cz pethor10@email.cz	28.6.2013	2.7.2013	2.7.2013		Při puštění vodovodní baterie v kuchyni se voda vlévá do odpadů, která je svedena do hlavní stoupačky odpadu za WC. (napojení není vidět). Voda teče mimo hlavní odpadní stoupačku a teče po trubce SV vody přes byt č. 705, č. 607, a v bytě č. 507 se voda dostane přes osvětlení na WC a na podlahu. Dále voda teče až do halové garáže na podlahu.
401		Petra Horáková				17.7.2013	17.7.2013	17.7.2013	27.7.2013	Praskliny se táhnou v obyvacím pokoji po celé horní části činní stěny (přes balkonové i normální okno) a pokračují po přilehlé stěně ( asi do třetiny). Další praskliny jsou na chodbě nad vchodovými dveřmi. Seznam závad: - popraskaná/vypouklá omítka v ložnici kolem oken - popraskaná/vypouklá omítka kolem vchodových dveří - popraskaná/vypouklá omítka v koupelně - popraskaná/vypouklá omítka v obývací - vypadané sparování dlažby v chodbě/ovčíněná dlažba
205		Vojtěch Brom		732 230 708	web@volny.cz					

provedl 31.7.2013  
Dr. 172

rad. fedor VIKHITAV

Petr Kypc

